




**ME20**

**POCC RU.ME20.H02598**



**Контроллер доступа.  
DC-10к исп. Min Box  
(КД-А-3.1 исп. Min Box)**

**Паспорт  
и инструкция по установке.**



© Москва 2023 год.

## Содержание:

1.	Назначение. ....	2
2.	Технические характеристики сетевого контроллера DC-10K. ....	3
3.	Алгоритмы работы. ....	3
4.	Программирование контроллера Мастер ключом. ....	4
4.1.	<i>Программирование ключей. ....</i>	4
4.2.	<i>Программирование контроллера с ЭВМ. ....</i>	5
5.	Настройка в Shsmom Setup. ....	5
6.	Требования к коммуникационным кабелям. ....	9
7.	<b>Требования к коммуникационным кабелям. ....</b>	9
8.	<b>Инструкция по монтажу прибора DC-10K исп. Min Vox. ....</b>	10
9.	Приложение №1. Вид платы. ....	13
10.	Приложение №2. Таблица подключения. ....	14
11.	Приложение №3. Установка джамперов. ....	15
12.	Приложение №5. Схема подключения. ....	16
13.	Приложение №6. Схема подключения турникет. ....	17
	<b>Комплектность. ....</b>	18
	<b>Гарантийные обязательства. ....</b>	18

### 1. Назначение.

Контроллер доступа **DC-10K исп. Min Vox** со встроенным ИВЭПР – 1230P-BOX бесперебойным источником питания предназначен для работы в составе Систем управления доступом “СПС-офис”, «SOARco» и «Alphalogic». Устанавливается в зонах прохода, где необходимо регистрировать события по входу и выходу (входы в здания и этажи, шлагбаумы, шлюзы, турникеты и т.д.) Обеспечивает контроль доступа до 34000 сотрудников (ключей) и память на 40000 событий, встроенные часы обеспечивают учет событий в реальном времени (распределение памяти между ключами и событиями может изменяться). Установка и коррекция часов осуществляется с ЭВМ управления.

**примечание:** в СКУД “СПС-офис” в конфигурационных установках устройство определяется как КД-А-3.1

Контроллер поставляется с адресом 1(один), время открытия замка – 0,2 сек. После установки нужно записать «мастер» ключ, присвоить другой адрес, время открытия замка и другие параметры. Контроллер доступа DC-10K устанавливают внутри помещений.

У платы контроллера DC-10K имеется двухпроводная линия связи RS487, для подключения к SC-04 NET или DC-10K NET .

К контроллеру подключаются два считывателя по интерфейсу Wiegand или touch memoгу, два датчика состояния дверей и 1 охранный шлейф с датчиками охраны. Имеется два выхода для подключения электрозамков (Реле 1 и реле 2, ток до 5А).

Принятый код ключа сравнивается с хранящимся в памяти контроллера, и в случае совпадения кодов, контроллер открывает исполнительное устройство. Информация о коде ключа передается на ЭВМ управления. При несовпадении кодов

ключей на ЭВМ управления передается информация о попытке несанкционированного доступа. В режиме охраны отслеживается состояние охранных шлейфов и датчиков положения двери. При срабатывании охранных извещателей по линии связи передается информация о тревоге.

В контроллер, в энергонезависимое ОЗУ, с компьютера записываются ключи пользователей. В случае аварийной ситуации имеется возможность добавления ключей при помощи мастер карты. Все запрограммированные ключи позволяют ставить и снимать контроллер с охраны, если есть разрешение.

## **2. Технические характеристики сетевого контроллера DC-10K.**

Напряжение питания	-	-	-	от 10,8 до 15 В.
Ток потребления	-	-	-	не более 120 мА.
Интерфейс				- RS487
Интерфейс считывателей	-	-	-	- Wiegand или touch memory
Память ключей	-	-	-	- 32.000
Временных Зон	-	-	-	- 64
Память событий	-	-	-	- 40.000.
Длина шлейфа кнопки открытия	-	-	-	- до 20 м.
Время открытия замка	-	-	-	- 0,1 сек - 25 сек.
Максимальный ток реле замка	-	-	-	- 5А / 30 В.
Габаритные размеры платы	-	-	-	- 122x87x25 мм.
Габаритные размеры корпуса	-	-	-	- 225x205x805 мм.
Климатические условия.				
Температура	-	-	-	0 +55 °С,
Влажность	-	-	-	0.....93% (без конденсата).

## **3. Алгоритмы работы.**

### **Вариант 1.**

Одна дверь, считыватели установлены на вход и выход из помещения.

Для прохода через контрольную зону необходимо кратковременно воздействовать на считыватель электронным ключом. Проход разрешен, если на считывателе №1 загорается зеленый светодиод, с противоположной стороны на считывателе №2 загорается красный светодиод, запорное устройство открывается. Если доступ запрещён, то на считывателе №1 загорается красный светодиод.

### **Вариант 2.**

Две двери в ОДНО помещение, турникет, шлюз, считыватели устанавливаются снаружи на входе, кнопки запроса на выход устанавливаются внутри. Вход в помещение осуществляется по кратковременному воздействию на считыватель электронным ключом, на считывателе загорается зеленый светодиод и открывается запорное устройство. Выход из помещений осуществляется по кнопке выхода.

При конфигурациях по вариантам 1 и 2 можно поставить помещение на охрану ключом пользователя. Для этого необходимо – при открытой двери кратковременно воздействовать на считыватель электронным ключом. При этом на считывателе загорается зелёный светодиод, далее необходимо дверь закрыть. Если все охранные шлейфы в готовности, то зелёный светодиод начинает мигать (0,5 сек.). Если в

течение 2-6 секунд повторно кратковременно воздействовать ключом на считыватель, то зелёный светодиод 3 раза быстро мигнёт, - помещение под охраной.


#### 4. Программирование контроллера Мастер ключом.

##### 4.1. Программирование ключей.

##### Программирование Мастер ключа.

Для программирования Мастер ключа:

А) Мастер ключ можно запрограммировать из интерфейса SHSMON.



Б) В автономном варианте необходимо выключить питание контроллера (снять перемычку J4), после снятия питания установить перемычку J1 и подать питание (установить перемычку J4). На считывателях загорятся зелёные и красные светодиоды. Поднесённый ключ становится Мастер ключом (Используется только для перевода в режим программирования ключей). Для программирования длительности импульса на замок нажмите кнопку открытия двери номер 1 на необходимое время. Произойдет так же сброс адреса контроллера на 1. Далее необходимо, выключить питание контроллера (снять перемычку J4), после снятия питания снять перемычку J1

##### Программирование ключей.

Поднести к считывателю Мастер ключ, и контроллер перейдет в режим программирования ключей (На считывателях загорятся красные светодиоды.)

Если в режиме программирования к контроллеру поднести карточку, то код карты заносится в память контроллера, если его нет в памяти контроллера. Успешная запись кода ключа подтверждается длинным сигналом (загорается зеленый светодиод на 1 сек). Если ключ уже есть в памяти, то ключ удаляется и подтверждается двумя

короткими сигналами. Выход из режима программирования происходит автоматически через 25сек после программирования последнего ключа, или после поднесения к считывателю Мастер ключа.

#### **4.2. Программирование контроллера с ЭВМ.**

Программирование контроллера с ЭВМ более удобно, Вы имеете возможность более просто добавлять и удалять ключи пользователей, вести список сотрудников, можете выставить необходимое Вам время открытия замка и т.д. Программа интуитивно понятна, и имеет встроенное описание.

### **5. Настройка в Shsmom Setup**

Дальнейшая настройка параметров DC-10K описана в **SHSMON.pdf** (в корневой папке инсталляционного диска SHS).

#### **5.1. Первое подключение, смена адреса.**

Типовая поставка концентратора (заводская установка) – адрес №1, время открытия замка – 0,2 сек. Резистор желательно подключить на охранный шлейф, даже если не собираетесь использовать охранные функции, это избавит в будущем от недоразумений при эксплуатации.

Работа с концентратором начинается с подключения устройства на линию связи к системному контроллеру, далее подключают питание 12 вольт. На плате загорается красный светодиод (индикатор питания 12 вольт) и через 20 – 40 секунд загорается зелёный светодиод (индикатор связи с системном контроллером)

Устройство с адресом №1 должно появиться в секции структуры оборудования модуля «SHSmon», если этого не произошло, то можно нажать кнопку «Обновить структуру», если не помогло, то выполнить поиск на ветви СК с помощью кнопки «Опросить устройства». Затем нужно кликнуть мышкой на надпись «Устройство 1» и открыть интерфейс для программирования в секции «Настройки оборудования».

При открытии интерфейса модуль «SHSmon» выполняет считывание установок из ПЗУ DC-10K, поэтому выводятся базовые параметры – тип устройства, версия прошивки, серийный номер, адрес. При первом подключении адрес №1 нужно сразу поменять на 2, 3 и т.д., так как первый адрес нужно освободить для подключения других устройств. Смена адреса выполняется занесением в поле «Адрес» нужного числа, нажать кнопку «Запись» и подтвердить действие. После смены адреса устройство отобразится в секции «Структура оборудования» через 20- 40 сек. Затем нужно кликнуть мышкой на надпись «Устройство х» и открыть интерфейс для программирования в секции «Настройки оборудования».



### ***5.3. Длительность импульса на замок.***

Пункт 12. Время открытия замка, время, в течение которого, на запорное устройство подается, или снимается (в зависимости от типа замка) напряжение для его открытия. Задаётся от 0,1 до 25,5 секунд. (по умолчанию 0,2 сек)

### ***5.4. Время ожидания открытия двери.***

Пункт 13. Это время, в течении которого концентратор ожидает факта входа, сработки датчика открытия двери (геркона). В течение этого времени горит зеленый светодиод на считывателе. (по умолчанию 5 сек)

### ***5.5. Время реакции герконов.***

Пункт 18. Программируется время реакции на срабатывания датчиков. Для борьбы с наводками (помехами) на длинные провода и дребезгом контактов датчиков можно запрограммировать время. Время программируется от 0,01 до 1,0 секунды. (по умолчанию 0,1 сек). Для турникетов рекомендуется выставлять время 0,05 сек, для исключения пропусков в проходах.

### ***5.6. Время реакции датчиков шлейфа 1.***

Пункт 19. Программируется время реакции охранного шлейфа на срабатывания датчиков. Время программируется от 0,01 до 1,0 секунды (по умолчанию 0,1 сек).

### ***5.7. Запрет повторного прохода.***

Пункт 16.1. Галка ставится для запрещения повторного действия в одном направлении, применяется на проходных для борьбы с передачей карточек (по умолчанию не используется)

### ***5.8. Запрет выхода гостевого ключа.***

Пункт 16.2. Опция выбирается для предотвращения выноса гостевых карточек (по умолчанию не используется).

### ***5.9. Два замка, два геркона.***

Пункт 16.3. Опция выбирается для использования второго реле и второго геркона для выхода (по умолчанию не используется).

### ***5.10. Постановка на охрану ключом.***

Пункт 16.4. Опция выбирается для постановки и снятия с охраны ключами. (по умолчанию не используется).

### **5.11. Шлейф 1 постоянно под охраной.**

Пункт 16.5. Опция выбирается для использования шлейфа 1 с тревожными кнопками, пожарными датчиками, и др. датчиками, не требующими снятия с охраны (по умолчанию не используется).

### **5.12. Активность шлейфа 1 под охраной.**

Пункт 16.6. Опция выбирается для использования шлейфа 1 под охраной (по умолчанию не используется).

### **5.13. Настройки считывателей.**

Типы используемых считывателей и их режимы работы:

- Формат SHS: Обычный формат с использованием прох считывателя с интерфейсом Wiegand. (по умолчанию используется)

- Инверсный формат SHS: Инверсное включение линий D0, D1. Установка этой опции позволяет программно изменить данные кода карты, получаемые со считывателя.

- Стандарт 24 бит: В стандартном режиме в базе СПС коды карт хранятся в 26 битном формате (24 информационных и 2 контрольных). Если необходимо по условиям конкретного объекта работать только с информационными битами установка этой опции позволяет вернуться к стандартному режиму.

- Инверсный 24 бит: Инверсное включение линий D0, D1 относительно Стандарт 24 бит.

- Touch memoгу: использование считывателя touch memory.

### **5.14. Время в устройстве.**

С помощью кнопки «Установить» можно записать время компьютера в часы концентратора, а по кнопке «Чтение» проверить время в часах концентратора.

### **5.13. Период сканирования датчика 220 вольт.**

(по умолчанию 0,3 сек)

### **5.14. Информация по составу ключей.**

В секции отражается общее число ключей записанных в память концентратора.

### **5.15. Обновление прошивки.**

Кнопка открывает окно «Обновление прошивки», где можно узнать тип устройства, версию печатной платы и выполнить обновление версии микропрограммы в процессоре (более подробно в файле «Обновление прошивки.pdf» на CD).

### 5.15. Заводские установки.

Кнопка устанавливает все настройки по умолчанию.

### 5.16. Посылка команды.

В этой секции можно выполнить прямую отправку служебной команды управление на контроллер. Данный режим используется обученными инсталляторами, неверный формат команды может привести к поломке контроллера.


## 6. Требования к коммуникационным кабелям.

Прокладка коммуникационных кабелей, соединяющих контроллер с концентраторами и блоком питания, осуществляется по требованиям СНиП 3.05.07-85 (Системы автоматизации). Выбор кабелей и способ прокладки следует выполнять согласно требованиям и в соответствии с ПУЭ, СНиП III-33-76\*. СНиП III-34-74, СН 85-74. Все устройства системы должны иметь общий провод, соединяющий минусовые клеммы блоков питания.

Для линии связи с концентраторами используется витая пара третьей категории и выше, с сечением жилы не менее  $0,22 \text{ мм}^2$ . Для подключения источника питания 12В к концентратору используется неэкранированный двухжильный кабель с сечением жилы не менее  $0,35 \text{ мм}^2$ . Удаление источника питания от концентратора не более 30 м. Для подключения контрольного считывателя используется штатный кабель или неэкранированный шестижильный кабель с сечением каждого провода не менее  $0,15 \text{ мм}^2$ . Максимальное удаление считывателя от контроллера определяется паспортом на считыватель.

#### Рекомендация по подключению считывателя

Подключение считывателя на большие расстояния выполняется четырех парным кабелем UTP 5 4x2x0,5. При этом по одной паре подключается питание, по второй паре Data 0 и минус питания, по третьей Data 1 и минус питания, по четвертой паре индикация зелёного и красного светодиода. Такое по парное подключение позволяет максимально ослабить «паразитные» наводки.



1.

## 7. Требования к коммуникационным кабелям.

Прокладка коммуникационных кабелей, соединяющих контроллер с концентраторами и блоком питания, осуществляется по требованиям СНиП 3.05.07-85 (Системы автоматизации). Выбор кабелей и способ прокладки следует выполнять согласно требованиям и в соответствии с ПУЭ, СНиП III-33-76\*. СНиП III-34-74, СН 85-74. Все устройства системы должны иметь общий провод, соединяющий минусовые клеммы блоков питания.

Для линии связи с концентраторами используется витая пара третьей категории и выше, с сечением жилы не менее  $0,22 \text{ мм}^2$ . Для подключения источника питания 12В к концентратору используется неэкранированный двухжильный кабель с сечением

жилы не менее 0,35 мм<sup>2</sup>. Удаление источника питания от концентратора не более 30 м. Для подключения контрольного считывателя используется штатный кабель или неэкранированный шестижильный кабель с сечением каждого провода не менее 0,15 мм<sup>2</sup>. Максимальное удаление считывателя от контроллера определяется паспортом на считыватель.

## **8. Инструкция по монтажу прибора DC-10K исп. Min Box.**

Контроллер DC-10K исп. Min Box устанавливается в слаботочной нише или другом удобном для эксплуатации месте. Для питания применяется стабилизированный источник питания 12 В «ИВЭПР – 1230P-BOX» с аккумулятором. Заземляющие конструкции не должны касаться минусового провода питания 12 В..

Последовательность монтажа и подключения.

**Внимание!** Операции 1, 2 и 3 выполняются только при отключенном питании.

2. Снимите крышку корпуса Бокса.
3. Закрепите поддон корпуса Бокс на запланированном месте с помощью шурупов через монтажные отверстия.
4. Сделайте все подключения в соответствии с настоящей инструкцией и схемой подключения.
5. Включите источник питания 12В.
6. Проверьте работоспособность контроллера по открытию замка с помощью кнопки открытия и системного ключа, дальнейшая проверка выполняется с компьютера.
7. Установите крышку корпуса на место и закройте на механический ключ (в комплекте).

### **DC-10K Исп. БОКС «ИВЭПР – 1230P-BOX»**

#### **Со встроенным ИСТОЧНИКОМ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**

##### **Технический паспорт «ИВЭПР – 1230P-BOX»**

Источник вторичного электропитания резервированный «ИВЭПР – 1230P-BOX» (далее – ИВЭПР) АРГП.435520.003ТУ предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления: - для ИВЭПР-1230P-BOX – до 3А.

Электропитание ИВЭПР осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 160В до 242В или от встроенного аккумулятора (АКБ) напряжением 12В и номинальной емкостью 2,2А·ч.

ИВЭПР предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. ИВЭПР обеспечивает автоматический переход на питание от аккумулятора при отсутствии напряжения сети.

##### **Параметры «ИВЭПР – 1230P-BOX»:**

- Входное напряжение -  $\approx 150 \div 242$ В, частота 50 Гц;
- Постоянное выходное напряжение, при:
  - наличии сетевого напряжения 220В - 11,9 - 13,5В;
  - отсутствии сетевого напряжения - 11,0 - 13,0В;
- Напряжения пульсаций (от пика до пика) не более 30 мВ;

Наименование параметра Номинальное значение.

Номинальный выходной ток, не более

- для ИВЭПР-1230PM-7, ИВЭПР-1230P-BOX =3А  
Максимальный выходной ток 3,5А  
Масса без аккумулятора, не более 1 кг  
Максимально допустимая емкостная нагрузка, мкФ  
- для ИВЭПР-1230P-BOX=20000  
Индикация рабочих режимов световая  
Время наработки на отказ, не менее 100 000 часов

## **КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ «ИВЭПР – 1230P-BOX»**

Конструкция ИВЭПР предусматривает его использование в настенном положении. В корпусе изделия предусмотрены отверстия для его крепления и для ввода проводов питания и соединительных линий.

Конструктивно источник питания размещен в металлическом корпусе с открывающейся передней крышкой для «ИВЭПР-1220PM-7», «ИВЭПР-1230PM-7» или в металлическом Min Box, с предусмотренным местом для установки контроллеров, приемопередатчиков, модулей GSM и др. оборудования для ИВЭПР-1230P-BOX.

В «ИВЭПР – 1230PM-7» на печатной плате расположены винтовые клеммники ХР2, для подключения нагрузки и ХР3 – для подключения аккумуляторной батареи. Клеммник для подключения цепи 220В и заземления выведен за пределы платы и установлен на корпусе. Для доступа к контактным клеммам необходимо снять крышку. Предохранитель по цепи 220В установлен в выносном разъёме. По отдельному заказу возможна установка выключателя цепи +12В.

### **ИВЭПР-1230P-BOX**

- «Вых +12В» - индикатор красного цвета, индицирует наличие выходного напряжения. Горит ровным светом при наличии выходного напряжения +12В во время питания источника от сети переменного тока или от АКБ, гаснет при перегрузке по току или коротком замыкании в цепи нагрузки, а так же при отсутствии АКБ или пропадании сети

переменного тока 220В;

- «Резерв» - индицирует наличие и исправность аккумулятора и цепи заряда загоранием зеленым цветом. При аварии на АКБ (короткое замыкание в цепи АКБ, глубокий разряд АКБ) или его отсутствии гаснет;

Допускается продолжительное время нахождения источника питания в режиме короткого замыкания или перегрузки – мощность, потребляемая и рассеиваемая источником в этом режиме, не превышает нескольких Вт.

Напряжение на выходе восстанавливается или автоматически, сразу после появления сетевого напряжения или, при его отсутствии - вручную, разьединением, а затем снова подключением плюсовой клеммы аккумулятора.

Заряд аккумулятора происходит в буферном режиме током 0,2-0,7А.

## **ПОРЯДОК УСТАНОВКИ DC-10K исп. Min Box.**

Установите **DC-10K исп. Min Box** в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Произведите монтаж линий, соединяющих ИВЭПР с источником сетевого напряжения, и подключите к нему, соблюдая полярность, цепи питания приборов в соответствии со схемой электрических соединений, показанной на рис. 1.

При длительном отключении ИВЭПР (более суток) и при снятом напряжении 220В, целесообразно отключить аккумулятор, сняв клемму «+».  
Схема подключения платы «ИВЭПР – 1230РМ-7», «ИВЭПР – 1220РМ-7»

Рис. 1



## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Меры безопасности при установке и эксплуатации **ДС-10К исп. Min Box** должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

**ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ, СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И РЕМОНТ ИВЭПР ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ И ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ НОМИНАЛОВ, НЕПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.**

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Проверьте работоспособность прибора:

- подайте сетевое напряжение 220В, 50Гц. При этом должны загореться индикаторы «220В» и «Вых +12В»,

свидетельствующие о его работоспособности.

- проверьте соответствие выходного напряжения значению  $12,8 \pm 0,7В$ .

- подключите аккумулятор. Должен загореться индикатор «Резерв».

- отключите сетевое напряжение 220В. Индикатор «220В» погаснет, а индикаторы «Вых +12В» и «Резерв» будут продолжать светиться, что свидетельствует о переходе прибора на резервное питание. На этом проверка закончена.


Подсоедините к клеммам ИВЭПР необходимые потребители энергии.

Проверьте правильность монтажа. Подайте сетевое напряжение и подсоедините аккумулятор. Все три индикатора должны гореть ровным, непрерывным светом.

Закройте крышку прибора и опломбируйте ее.

## 9. Приложение №1. Вид платы.

При установке контроллера на одну дверь (вход/выход) используется геркон №1, считыватель №1, считыватель №2, запорное устройство №1. При использовании DC-10K на две двери (на шлюз или турникет) используется полная конфигурация.



**10. Приложение №2. Таблица подключения.**

<b>Разъем</b>	<b>Контакт</b>	<b>Назначение</b>	<b>Примечание</b>
X14-1,2	+12V	Питающие напряжение +12В	Подключается шлейфом
X15-1, X16-2	GND	Общий (-12В)	Подключается шлейфом
X15-2	PWC	Вход контроля работы с аккумулятора	Контроль по «0v» или по «10-18v»
X16-1	A	линия связи жила А	Подключается шлейфом
X17-2	B	линия связи жила В	Подключается шлейфом
X17-1	TAM	Датчик вскрытия корпуса	Второй датчика и на «общий»
		<b>Подключение считывателя1</b>	
X2-1	GND	Общий (-12В)	
X2-2	+12VOUT	Питание для считывателя +12В	
X3-1	1D0	date 0 вход сигнала от счит. №1	
X3-2	1D1	date 1 вход сигнала от счит. №1	
X4-1	1G	Зелёный светодиод счит. №1	
X4-2	1R	Красный светодиод счит. №1	
X5-1	1GER	Геркон на дверь №1	Второй контакт геркона на «общий»
X5-2	1EX	Кнопка выхода №1	Второй контакт кнопки на «общий»
X6-1	L1	Охранный шлейф №1	Резистор 10к на «общий»
X6-2	GND	Общий (-12В)	
X7-1	Rel1 NO	Подключение электрозамка №1	Нормально разомкнутый контакт реле
X7-2	Rel1 C	Подключение электрозамка №1	Переключающий контакт реле
X7-3	Rel1 NC	Подключение электрозамка №1	Нормально замкнутый контакт реле
		<b>Подключение считывателя2</b>	
X8-2	GND	Общий (-12В)	
X8-1	+12VOUT	Питание для считывателя +12В	
X9-2	2D0	вход date 0 сигнала от счит. №2	
X9-1	2D1	вход date 1 сигнала от счит. №2	
X10-2	2G	Зелёный светодиод счит. №2	
X10-1	2R	Красный светодиод счит. №2	
X11-2	2GER	Геркон на дверь №2	Второй контакт геркона на «общий»
X11-1	2EX	Кнопка выхода №2	Второй контакт кнопки на «общий»
X12-2	GND	Общий (-12В)	
X12-1	Rel2 NO	Подключение электрозамка №2	Нормально разомкнутый контакт реле
X13-2	Rel2 C	Подключение электрозамка №2	Переключающий контакт реле
X13-1	Rel2 NC	Подключение электрозамка №2	Нормально замкнутый контакт реле

### 11. Приложение №3. Установка джамперов.

**J 1** – Сброс адреса контроллера.

	<b>Опции</b>
джампер установлен	сброс адреса
джампер снят	нормальный режим



**J 4** - отключение питания контроллера.

	<b>Опции</b>
джампер установлен	питание включено
джампер снят	питание выключено

**J 5** - отключение батарейки.

	<b>Опции</b>
джампер установлен	батарейка включена
джампер снят	батарейка выключена


**J 6** - отвечает за подключение вывода С реле 1 к GND.

	<b>Опции</b>
джампер снят	вывод не подключен
джампер включён	вывод подключен


**J 7** - отвечает за подключение вывода С реле 2 к GND.

	<b>Опции</b>
джампер снят	вывод не подключен
джампер включён	вывод подключен

## 12. Приложение №5. Схема подключения.



### 13. Приложение №6. Схема подключения турникет.



### Комплектность.

1. Печатная плата DC-10K .....1 шт.
2. Корпус с платой ИВЭПР-1230P-BOX 1 шт.
3. Оконечный резистор 1 кОм...4 шт.
4. Коробка упаковочная .....1 шт.
5. Паспорт.....1 шт.

### Гарантийные обязательства.

Изделие: Контроллер доступа DC-10K исп. Min Vox.

Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, эксплуатировавшиеся с нарушением правил и режимов работы, а также на изделия, имеющие механические повреждения.

Без отметки о дате продажи или документов, подтверждающих факт продажи, гарантия не имеет силы.

Гарантия теряет силу при несоблюдении следующих условий:

1. Товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации (паспортом изделия) и с использованием технических стандартов и/или требований безопасности.
2. Настоящая гарантия недействительна в том случае, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией, или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием, износом, халатным отношением, ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет соответствующей квалификации. А также инсталляций, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
3. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара; либо товар разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, то потребитель теряет все и любые права по настоящей гарантии, включая право на возмещение.
4. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему поставщику.

*Производитель оставляет за собой право изменять схему изделия без предварительного уведомления потребителей.*

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г

Штамп продавца

Производитель: ООО Многопрофильная производственная компания «СОАР»

тел. 8(495) 742-3847

125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 14, этаж/помещ 3/1, комн.38

Почта [soarco@soarco.ru](mailto:soarco@soarco.ru) сайт <http://www.soarco.ru>